

Checkliste for afhjælpning af opvarmningsproblemer.

Afhjælpningen bør udføres struktureret, således at du løser problemet hvor dette findes, uden at øge varmekonsumet for hele ejendommen.

Det tilrådes derfor først at udføre en hurtig undersøgelse i varmecentralen for at kontrollere om denne fungerer.

Derefter bør radiatorer m.m. kontrolleres i rummet, hvor der mangler varme.

Først herefter kan varmecentralens indstilling ændres.

Det tilrådes dog også at vurdere, om problemet kan være forårsaget af luft eller snavs i stigstrengene, "pilfinger" som har ændret indstilling af automatik eller pumper, m.v.

Hurtig kontrol af varmecentralen:

		Hvis ikke?		
1	Kontrollér om centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur virker rimelig i forhold til udetemperaturen?	1. Fjernvarmeforsyningen er afbrudt eller kedelanlæg er i stå. 2. Varmeautomatik/klimastat er defekt. 3. Snavssamler i varmeforsyning er tilstoppet.	Vejledende fremløbs-temperaturer i forhold til udetemperaturen:	
			Udetemp.	Fremløbtemp
			20°	20-30°
			10°	40-50°
			0°	55-60°
2	Kontrollér om centralvarmeanlæggets returtemperatur virker rimelig i forhold til fremløbstemperaturen?	1. Cirkulationspumpe er i stå. 2. Snavssamler i centralvarmeretur er tilstoppet	Returtemperaturen skal være 5-30° lavere end fremløbstemperaturen. Forskellen er afhængig af udetemperaturen, og om radiatoranlægget er ét- eller to-strengt.	

Hurtig undersøgelse af radiatorerne i rummet, som mangler varme:

1	Er samtlige radiatorer i brug?	Sørg for at samtlige radiatorer er i brug, og at termostaterne er indstillet ens.	Varmeregningen bliver <i>ikke</i> mindre af, at man forsøger at varme rummet op med få radiatorer.
2	Er radiatorer tildækket af møbler eller gardiner?	Radiatorerne kan ikke afgive varme til rummet hvis de er tildækket af møbler og gardiner.	
3	Er radiatortermostater tildækket af møbler eller gardiner?	Termostaten vil blive opvarmet af radiatoren, og vil derfor lukke for varmen.	Sørg for at termostaten sidder frit. Termostaten kan evt. udskiftes til en type med fjernføler.
4	Er termostaten "groet" fast?	Radiatoren bliver ikke varm til trods for at termostaten er skruet helt op.	Termostathovedet demonteres. Termostatstiften smøres med f.eks WD40, og forsøges løsnet ved at bevæge denne forsigtigt ind og ud.
5	Er der luft i radiatoren?	Kun den del af radiatorens overside er varm, som vender mod termostaten.	Termostaten lukkes, og radiatoren udluftes ved at løsne luftskruen.
6	Er radiatorer blevet demonteret?	Radiatoren kan f.eks. være demonteret af indretningshensyn.	Radiatoren bør reableres om muligt, eller øvrige radiatorer kan udskiftes til større typer.